

Byggmoduler i stål (ikke krav om CE-merking)				
		Ja	Nei	Kommentarer
Tilsynsnivå 1: Dokumentasjonskontroll				
Kan ansvarlig foretak legge frem produktdokumentasjonen?				
Er produktdokumentasjonen tilgjengelig på norsk, svensk eller dansk? (Kommunen kan kreve en oversettelse ved behov)				
Inneholder produktdokumentasjonen en beskrivelse av modulens komponenter?				
Kan ansvarlig foretak legge frem en produktsertifisering fra				
	Enten et utpekt teknisk kontrollorgan/bedømmelsesorgan			
	Eller et akkreditert produktsertifiseringsorgan (se etter akkrediteringstempel på sertifikatet)			
	Eller et annet organ (meld til Direktoratet for byggkvalitet for kontroll av organenes kompetanse, uavhengighet og upartiskhet)			
Kan ansvarlig foretak legge frem produsentens montasjeveiledning?				
Er montasjeveiledningen på norsk, svensk eller dansk? (Kommunen kan kreve en oversettelse ved behov)				
Tilsynsnivå 2: Beskrivelsen av de sentrale egenskapene/ytelsene				
Er de sentrale egenskapene/ytelsene angitt i produktdokumentasjonen? (Dersom det foreligger en teknisk godkjenning fra SINTEF er denne vurderingen ikke nødvendig)				
	Bæreevne ved nyttelaster (bærende elementer)			
	Bæreevne ved snølaster			
	Varmeisolasjonskoeffisienter (U-verdi til komponentene)			
	Motstand mot vindlaster			
	Brannmotstand			
	Egenskap ved brannpåvirkning (til komponentene)			
	Lufttetthet			
	Motstand mot fuktskader pga. vanndamp			
	Vanntetthet til tak			
	Vanntetthet til vegger			
	Vanntetthet i våtrom (hvis relevant)			
	Luftlydisolering			
	Trinnlydisolering (hvis relevant)			
Tilsynsnivå 3: Samsvar mellom ytelsene og prosjekteringen				
Kan ansvarlig foretak dokumentere at modulens ytelser er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget?				
Eventuelle avvik				