

Hørings svar til Ombruk av byggevarer

Vedrørende statisk kapasitet og sikkerhet ved gjenbruk av byggevarer er det mulig å linke byggetidspunkt opp mot datidens gjeldene krav i byggeregler. F.eks dersom spennvidder og standardens krav til belastning er kjent, kan dette settes som en øvre verdi på kapasitet ved gjenbruk. Usikkerheten vil da være redusert til eventuell feil ved opprinnelig prosjektering.

Typisk kan dette omfatte elementer i gulv i boligblokk designet etter datidens NS3479 (nyttelast med intensitet 1,5 kN/m² og ULS-lastfaktor 1,6) som gjenbrukes i et bygg etter nåværende byggeregler.

Tilgang til tilbaketrunkne standarder kan kjøpes på www.standard.no
