

Hørings svar til Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

09.11.2021

Rogaland brann og redning IKS støtter høringsnotatet om Forslag til endring i plan- og bygningsloven Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser. Ved å dele campingplasser inn i parseller på 1200 kvm med branngater på åtte meter mellom vil risikoen for brannsmitte dempes, og adkomst/tilgjengelighet for brannvesenet under slokkeinnsats være tilfredsstillende.

Videre støtter Rogaland brann og redning IKS også forslaget om å utvide begrepet campingenhet, og å innføre krav om fire meter avstand mellom disse. Å øke avstanden mellom campingenhetene fra tre til fire meter øker også evakueringstiden, og dermed også personsikkerheten.

Hilsen

ROGALAND BRANN OG REDNING IKS tlf. (+47) 515 02 341 | mob. (+47) 412 07 896

| epost: ronnaug.holterman@rogbr.no Brannstasjonsveien 2, 4312 Sandnes www.rogbr.no
